

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Колонки звуковые: АСР-10.2.4 ФКЕС 425132.071, АСР-20.2.4 ФКЕС 425132.072; АСР-30.2.4 ФКЕС 425132.073 и АСР-40.2.4 ФКЕС 425132.074 сертифицированные как оповещатель пожарный речевой (ОПР) предназначены для:

- воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций;
- трансляции специальных звуковых сигналов.

Колонки звуковые (ОПР) могут эксплуатироваться в условиях:

- температура воздуха от -40 до +55 С;
- относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40 С;
- атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – IP 55.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование параметра	АСР-10.2.4	АСР-20.2.4	АСР-30.2.4	АСР-40.2.4
1	Максимальная электрическая мощность, Вт	10	20	30	40
2	Входная электрическая мощность, Вт	10 / 5	20 / 10	30 / 15	40
3	Номинальное входное напряжение, В	30 или 100 или 120	30 или 100	100	
4	Входное сопротивление, Ом, при напряжении: 30В 100В 120В	90 / 180 1000/2000 1440/2880	45 / 90 500 / 1000 -	- 330 / 667 -	- 250 -
5	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	90,0	92,0	93,0	94,0
6	Максимальный уровень звукового давления, дБ, в речевой полосе частот (300-3500)Гц, не менее	100,0	105,0	107,8	110,0
7	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	160...10000			
8	Габариты, мм, не более	150x225x123	150x385x123	150x530x123	150x630x123
9	Масса, кг, не более	1,7	2,4	3,1	3,8

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Колонка звуковая (ТУ 4371-005-31945214-2014) - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт. на партию
3. Комплект крепежных принадлежностей - 1 компл.
4. Упаковка - 1 компл.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.

4.2. Установите ОПР на рабочее место с помощью комплекта крепежных принадлежностей и при необходимости сориентируйте его рабочую ось в заданном направлении.

4.3. Подключите ОПР к звуковой сети согласно маркировке мощности на

этикетке.

Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.

При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие сигнала, дребезжание хрип, посторонние призывки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании – в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.

6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю

7.3. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Колонки звуковые АСР - ____ .2.4 в количестве _____ шт., соответствуют техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014, признаны годными для эксплуатации и изготовлены на напряжение (см. таблицу):

Входное напряжение	АСР-10.2.4		АСР-20.2.4		АСР-30.2.4		АСР-40.2.4	
	Децимальный номер (ФКЕС)	отм	Децимальный номер (ФКЕС)	отм	Децимальный номер (ФКЕС)	отм	Децимальный номер (ФКЕС)	отм
30	425132.071-01		425132.072-01		-		-	
100	425132.071		425132.072		425132.073		425132.074	
120	425132.071-02		-		-		-	

Дата выпуска « ____ » _____ 202 ____ г.

Штамп ОТК

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г»

Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44

www.meta-spb.com, meta@meta-spb.com

ПАСПОРТ

Колонка звуковая

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> АСР-10.2.4 | <input type="checkbox"/> АСР-30.2.4 |
| <input type="checkbox"/> АСР-20.2.4 | <input type="checkbox"/> АСР-40.2.4 |

Сертификат соответствия

Техническому регламенту о требованиях

пожарной безопасности



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ

Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д. 68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-9943, 320-9944
(812)328-6179, 328-2826
e-mail:meta@meta-spb.com
<http://www.meta-spb.com>



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ