ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01163/26

Серия RU № 0625015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **«ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСТОЧНИК ПЛЮС», место нахождения 659322, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д.1, ОГРН 1022200557620, телефон/факс +7 3854 30 70 40, e-mail: aggruzdev@mail.ru, адрес места осуществления деятельности 659322, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. КУТУЗОВА, 212А

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСТОЧНИК ПЛЮС», место нахождения 659322, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д.1, ОГРН 1022200557620, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 659322, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. КУТУЗОВА, 212А

ПРОДУКЦИЯ
Модули установок порошкового пожаротушения автоматических моделей: МПП(Р)-16-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-030-54572789-2020; МПП(Р-Т)-16-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-030-54572789-2020; МПП(Р-Т1)-16-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-030-54572789-2020, выпускаемые по ТУ 28.99.39-030-54572789-2020 с изм. 1 «Модуль порошкового пожаротушения МПП(Р)-16-И-ГЭ-У2. Технические условия» (где: Т – температурный диапазон эксплуатации от минус 60 °С до 90 °С; Т1 – температурный диапазон эксплуатации от минус 60 °С до 125 °С; при отсутствии в обозначении МПП(Р) знаков «Т» или «Т1» - температурный диапазон эксплуатации от минус 50 °С до 50 °С)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационных испытаниях № 1225ТР выдан 24.08.2026 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 17034/17035/17036/17037/17038/17039/17040/17076 от 02.04.2026 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Белокобыльский Алексей Валерьевич, Коровин Олег Александрович.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний»(пп. 5.1 - 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.13, 5.14, 5.25, 5.28, 5.29, 10.1, 10.4 - 10.6). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 16.03.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.08.2026 **ПО** 30.08.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Тумаков Вадим Александрович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712