ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00744/26

Серия RU № 0623625

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4, стр. 2, 3. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11ПБ97. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 01.07.2015 г.
Номер телефона: +7 (495) 617-27-27 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Источник Плюс».
Место нахождения: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1.
Адрес места осуществления деятельности: 659302, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 212а.
Номер государственной регистрации: 1022200557620.
Номер телефона: +7 (3854) 30-70-40. Адрес электронной почты: aggruzdev@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Источник Плюс».
Место нахождения: 659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1.
Адрес места осуществления деятельности: 659302, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, д. 212а.

ПРОДУКЦИЯ

Модули установок порошкового пожаротушения автоматических с частично разрушающимся корпусом (Р), вместимостью 0,65 л, быстрого действия – импульсные (И), с газогенерирующим элементом (ГЭ), моделей: (см. Приложение № 1087755), выпускаемые по ТУ 28.99.39-011-54572789-2021 «Модуль порошкового пожаротушения МПП(Р)-0,65-И-ГЭ-У2. Технические условия» (Взамен ТУ 4854-011-54572789-06 с изм. 10).
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта анализа состояния производства № 1234/А1 от 05.06.2026 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.), подписанного экспертами: Ольховским Иваном Александровичем, Швец Анастасией Евгеньевной;
Протокола № 110-2026 от 16.07.2026 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.);
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний» (пункты 5.1-5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.13, 5.14, 5.25, 5.28, 5.29, 10.1, 10.4-10-6). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 14.05.2026 г. (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.07.2026 **ПО** 16.07.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Рожков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Алешков Александр Михайлович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00744/26

Серия RU № 1087755

Модули установок порошкового пожаротушения автоматических с частично разрушающимся корпусом (Р), вместимостью 0,65 л, быстрого действия – импульсные (И), с газогенерирующим элементом (ГЭ), моделей:
- МПП(Р)-0,65-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-011-54572789-2021;
- МПП (Р-Т)-0,65-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-011-54572789-2021;
- МПП(Р-Т1)-0,65-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-011-54572789-2021;
- МПП(Р-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-011-54572789-2021;
- МПП (Р-Взр2)-0,65-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-011-54572789-2021;
- МПП(Р-Взр-Т)-0,65-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-011-54572789-2021;
- МПП(Р-РП)-0,65-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-011-54572789-2021.

где:
- буква Т – температурный диапазон эксплуатации от минус 60°С до плюс 90°С (модуль в специальном исполнении),
- буква Т1 – температурный диапазон эксплуатации от минус 60°С до плюс 125°С (модуль в широком температурном диапазоне эксплуатации),
- без букв Т и Т1 – температурный диапазон эксплуатации от минус 50°С до плюс 50°С (модуль в обыкновенном исполнении), выпускаемые по ТУ 28.99.39-011-54572789-2021 «Модуль порошкового пожаротушения МПП(Р)-0,65-И-ГЭ-У2. Технические условия» (Взамен ТУ 4854-011-54572789-06 с изм. 10).

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Рожков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Алешков Александр Михайлович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845.