ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01147/26

Серия RU № 0624999

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **«ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России**
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСТОЧНИК ПЛЮС», место нахождения 659322, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д.1, ОГРН 1022200557620, телефон +7 3854 30 70 40, e-mail: aggruzdev@mail.ru, адрес места осуществления деятельности 659322, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. КУТУЗОВА, 212А

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИСТОЧНИК ПЛЮС», место нахождения 659322, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, Д.1, ОГРН 1022200557620, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 659322, РОССИЯ, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. КУТУЗОВА, 212А

ПРОДУКЦИЯ
Модули установок порошкового пожаротушения автоматических по ТУ 28.99.39-016-54572789-2021 с изм. 1 «Модуль порошкового пожаротушения МПП(Р)-10(ст)-И-ГЭ-У2. Технические условия» (см.Приложение № 1115436)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Отчет о сертификационных испытаниях № 1226ТР выдан 14.07.2026 испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 17034/17035/17036/17037/17038/17039/17040/17076 от 02.04.2026 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13,
Эксперты-аудиторы Белокобыльский Алексей Валерьевич, Коровин Олег Александрович.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53286-2009 «Техника пожарная. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний» (пп. 5.1 - 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.13, 5.14, 5.25, 5.28, 5.29, 10.1, 10.4 - 10.6). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 06.03.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.08.2026 **ПО** 16.08.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Тумаков Вадим Александрович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 712.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.01147/26

Серия RU № 1115436

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Модули установок порошкового пожаротушения автоматических моделей: МПП(Р)-10(ст)-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021; МПП(Р-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021; МПП(Р-Т1)-10(ст)-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021; МПП(Р-Взр)-10(ст)-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021; МПП(Р-Взр2)-10(ст)-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021; МПП(Р-Взр-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021; МПП(Р-РП)-10(ст)-И-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021; МПП(Р-АТ-Т1)-10(ст)-КД1-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021; МПП(Р-АТ-ВзрП)-10(ст)-КД1-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021; МПП(Р-АТ-ВзрП-Т)-10(ст)-КД1-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021; МПП(Р-АТ-ВзрП-Т1)-10(ст)-КД1-ГЭ-У2-ТУ 28.99.39-016-54572789-2021, выпускаемые по ТУ 28.99.39-016-54572789-2021 с изм. 1 «Модуль порошкового пожаротушения МПП(Р)-10(ст)-И-ГЭ-У2. Технические условия», (где: Т – температурный диапазон эксплуатации от минус 60 °С до 90 °С; Т1 – температурный диапазон эксплуатации от минус 60 °С до 125 °С; Взр – врывозащищенный; Взр2 – взрывозащищенный с двумя элементами электропусковыми; РП – взрывозащищенный рудничный; АТ – с трубной разводкой; ВзрП – для взрывоопасных газовых и пылевых сред; при отсутствии в обозначении МПП(Р) знаков «Т» или «Т1» - температурный диапазон эксплуатации от минус 50 °С до 50 °С)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Мизина Елена Николаевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Тумаков Вадим Александрович (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712