

**ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ
(ППУ) «RU БЛЮЗ»**

**для управления средствами оповещения,
блочно-модульный, расширяемый**

Элемент дистанционного управления

Выносной пульт

(ЭДУ) ВП

**ПАСПОРТ,
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ТУ 26.30.50-006-50856982-2020



Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00012/20
Серия RU № 0149630

Санкт-Петербург

- 1.1** Элемент дистанционного управления выносной пульт (ЭДУ ВП) является одним из компонентов прибора управления пожарного «РУ БЛЮЗ» (ППУ «РУ БЛЮЗ») и предназначен для удаленного ручного управления ППУ «РУ БЛЮЗ» (дублирует органы управления и индикации блока базового ББ)
- 1.2** Электропитание ЭДУ ВП осуществляется от базового блока ППУ «РУ БЛЮЗ».
- 1.3** ЭДУ предназначен для непрерывной круглосуточной работы
- 1.4** Имеет второй приоритет (первый имеет ББ)
- 1.5** Имеет встроенный высоко чувствительный микрофон с системой АРУ.
- 1.6** Имеет защиту от несанкционированного доступа.
- 1.7** Условное обозначение изделия:
Элемент дистанционного управления ЭДУ ВП ППУ «РУ БЛЮЗ»,
ТУ 26.30.50-006-50856982-2020

TABLE 1

Напряжение питания, В.	от 9 до 14
Степень защиты оболочки	IP41
Габаритный размеры, не более, мм	160*95*36
Масса, не более, кг	0.5

- 3.1** Условия транспортирования изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать:
- на суше для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом условиям 5 по ГОСТ 15150
 - для морских перевозок условиям 3 по ГОСТ 15150
- 3.2** Хранение изделия в упаковке предприятия-изготовителя в положении, определенном знаком «Верх», должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150
- 3.3** Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя без переконсервации не менее 3 лет.

- 4.1** Монтаж ЭДУ ВП должен выполняться специализированной монтажной организацией.
- 4.2** ЭДУ ВП устанавливается на рабочем столе диспетчера. Не рекомендуется устанавливать изделие в местах, где имеется возможность выделения паров, газов и аэрозолей, способных вызвать коррозию и повредить изоляцию, а также в непосредственной близости от источников магнитных и электромагнитных излучений.
- 4.3** Подключение (ЭДУ) ВП к ББ необходимо осуществлять при помощи проводов сечением от 0,2 мм² до 0,5 мм². (витая пара) посредством разъема и коробки распределительных КР (входят в комплект поставки).

--	--

[illegible]

[illegible]

The diagram illustrates a fiber-optic communication system. It consists of two main blocks, KP and KP ББ, connected by a 500 m fiber link. KP has ports 1, 2, 5, 6, 7, 8. KP ББ has ports 1, 2, 5, 6, 7, 8. A 309 ВП block is connected to KP. A ББ RJ45 RJ 6/103 block is connected to KP ББ. A PON block is connected to KP and KP ББ.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 6.1 ЭДУ ВП с кабелем и КР -1 шт.
 6.2 КР ББ с кабелем и разъемом -1 шт.
 6.3 Паспорт и инструкция по монтажу-1шт.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Элемент дистанционного управления ЭДУ ВП ППУ «РУ.БЛЮЗ» Соответствует
 ТУ 26.30.50-006-50856982-2020 и признан годным к эксплуатации.

Отметка ОТК (контролера)

Дата изготовления

Дата продажи

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям
 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о
 требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 53325-2012 (раздел 7), ТУ 4371-006-
 50856982-2014 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и
 транспортирования.
 8.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи, но не более
 48 месяцев со дня изготовления

Примечание: при наличии паспорта изделия и заполненных таблиц 1 и 2.

9. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «СИСТЕМСЕРВИС», 197110 РОССИЯ, Санкт-Петербург, а/я 349

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	
 ЕАЭС СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00012/20 Серия RU № 0149630 	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности", место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЕДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл. Тосненский р-н, гп Федоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@ezrc.ru.	
ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМСЕРВИС», место нахождения: 197110, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЧКАЛОВСКИЙ ДОМ 15 ЛИТ.О, адрес места осуществления деятельности: 197110, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЧКАЛОВСКИЙ ДОМ 15 ЛИТ.О, ОГРН: 1037828018887, номер телефона: +78126550236, +78126550235, адрес электронной почты: sistemsservis@yandex.ru.	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМСЕРВИС», место нахождения: 197110, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЧКАЛОВСКИЙ ДОМ 15 ЛИТ.О, адрес места осуществления деятельности: 197110, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЧКАЛОВСКИЙ ДОМ 15 ЛИТ.О.	
ПРОДУКЦИЯ Прибор управления пожарный «РУ БЛЮЗ» для управления средствами оповещения блочно-модульный, в составе: Блок базовый (ББ), блоки линейные: БЛ-1, БЛ-2, БЛ-2(А), БЛ-3, БЛ-4, элемент дистанционного управления (ЭДУ), выпускаемый по ТУ 26.30.50-006-50856982-2020. Серийный выпуск.	
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола № 16 ОС-20, выданного 20.04.2020 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ" RA.RU.21Ж301; протокола № НМ93-029/04-2020, выданного 15.04.2020 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 052-СС/03-2020, выданного 20.03.2020 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.	
Схема сертификации 1с.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2) раздел 7 пп. 7.2.8, 7.2.10, 7.2.12, 7.4.3, 7.4.1, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.6.1.1, 7.6.1.3-7.6.1.6 7.7.1-7.7.4, 7.8, 7.10.3, 7.14.2. Средний срок службы не менее 10 лет.	
СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.04.2020 ПО 20.04.2025	
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) Федорова Наталья Александровна (ф.и.о.) Борискин Владимир Владимирович (ф.и.о.)	